

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме **Матросова ул., д.4**
в 2018 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	-9 020
Начислено	579 073
Оплачено	583 348
Израсходовано	571 962
Остаток	2 367
Размер платы, руб./кв.м	18,83

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 573,50
Площадь нежилых пом.(кв.м)	0,00
Площадь расчетная (кв.м)	2 573,50

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.02.2018 по 31.12.2018)				
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	2 574	47 275
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	2 574	25 195
	14.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	15.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний ИПУ хвс и гвс: показания сняты			
	16.02.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.02.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.03.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.03.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.03.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.04.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.04.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	25.04.2018, кв.6 снятие показаний ОДПУ ХВС: Показания ОДПУ сняты			
	17.05.2018, кв.6 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.05.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.05.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	25.05.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	15.06.2018, кв.6 снятие показаний ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	21.06.2018, кв.6 снятие показаний ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показание ОДПУ сняты			
	27.06.2018, кв.6 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	17.07.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.07.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.07.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.08.2018, кв.6 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.08.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.08.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.08.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.09.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.09.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.09.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.10.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.10.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.10.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	16.11.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.11.2018, кв.6 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.11.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.11.2018, кв.6 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	17.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	2 574	39 632
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	2 574	8 493
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	2 574	5 945

Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	2 574	91 720
	<p>01.02.2018, кв.14 сбить навес: снег с парапета и навес сбит</p> <p>01.02.2018, кв.6 сбросить снег с крыши , спарапета, навес над подъездом: снег сброшен</p> <p>09.02.2018, кв.1 перетоп 55: дом топится в норме обратка -53</p> <p>16.02.2018, кв.7 сгорел ИПУ эл.энергии: снял эл.счетчик (сгорела колодка) ревизия эл.щитка</p> <p>21.02.2018, кв.4 нет хвс гвс в ванной: нужна замена смесителя в ванной и замена участка трубы на гребенке гвс, до звонка.</p> <p>01.03.2018, кв.15 холодные стояки отопления: дом топится а норме все греет</p> <p>02.03.2018, кв.6 нет ц/о в квартире: Подача 64 град, на обратке-34,давление подача-6,обратка-4. Все задвижки на узле открыты</p> <p>02.03.2018, кв.6 холодные стояки отопления подача -64, обратка -34, давление под-6, об-4 (АВАРИЙКА): дом топится в норме подача 5,2 под-77, обратка-48, 4,4</p> <p>13.03.2018, кв.40 холодные стояки с/о: дом топится в норме передано теплотехнику подача 66, обратка 41</p> <p>13.03.2018, кв.4 течь трубы хвс в ванной комнате: установка вентиля ф15, нарезка резьбы , замена трубы гребенки гвс 2 метра снятие и установка смесителя</p> <p>19.03.2018, кв.37 течь трубы гвс ванной комнате: снятие и установка П/С замена прокладок на американках, отключение стояка гвс и включение</p> <p>19.03.2018, кв.17 топят соседей кв.12: течь вентиля на гребенке , подтянул сальник на вентиле</p> <p>21.03.2018, кв.22 течь бачка унитаза: регулировка смывного бачка</p> <p>29.03.2018, кв.6 над кв.43 посмотреть парапет: оторвавшуюся жесь прикрутили</p> <p>11.04.2018, кв.26 течь вентиля в с/у: до звонка</p> <p>27.04.2018, кв.1 сильно хлопает дверь в тамбуре: отрегулировали доводчик на двери в тамбуре</p> <p>23.05.2018, кв.15 холодный стояк отопления в комнате: кто то перекрыл вентиль по стояку</p> <p>30.05.2018, кв.11 замена радиатора (на осмотр 31.05.2018 с 10-00 до 12-00): произведен осмотр до звонка</p> <p>31.05.2018, кв.6 отключение дома от отопления: отключил в 10-35</p> <p>14.06.2018, кв.38 течь п/с: подтянул американки на п/с ф32- 2 шт</p> <p>03.07.2018, кв.32 течь бачка унитаза: замена внутренностей на бачке унитаза снятие и установка бачка</p> <p>17.07.2018, кв.6 сильный запах канализация: стояла дворовая канализация переданно в Водоканал</p> <p>18.07.2018, кв.33 из холодного крана бежит горячая вода: у кого то был включен бойлер , отключили</p> <p>28.07.2018, кв.6 течь крана в подъезде: перекрыл вентиль в подъезде- требуется замена</p> <p>30.07.2018, кв.6 Течь крана в подъезде (кран для техник). АДС 28.07.18 г.устранили течь. Требуется замена вентиля: Установлены вентили (диам 20)</p> <p>30.07.2018, кв.6 На 7 этаже восстановить освещение: Установлен светильник LED эконом - 1 шт</p> <p>02.08.2018, кв.17 Отключить стояки 3 шт.: Выполнено</p> <p>02.08.2018, кв.10 Отключить стояки с/о 02.08.18 с 10 ч.: Ошибочные данные по заявке</p> <p>07.08.2018, кв.6 сильный запах канализации: Стояла дворовая канализация. Передано в ООО "Томскводоканал"</p> <p>08.08.2018, кв.6 сломали перила 2 этаж: Поручень прикручен</p> <p>13.08.2018, кв.37 Произвести осмотр ИПУ на предмет сторонних подключений. до 12ч: сторонних подключений не обнаружено</p> <p>13.08.2018, кв.6 сильный запах канализации: стоит дворовая канализация , заявка передана в водоканал</p> <p>16.08.2018, кв.6 течь кнализационной трубы в подвале: установка муфты и заглушки на канализационном стояке ф100 в подвале</p> <p>03.09.2018, кв.1 топит 1 этаж: был преоткрыт вентиль на батарее в подвале</p> <p>11.09.2018, кв.6 течь трубы в подъезде: течь крана на батарее,установил заглушку,необходимо менять кран(нижний,верхний)</p> <p>11.09.2018, кв.43 отключение стояков ХВС ГВС на 13.09.2018 с 10-00 до 12-00: произведено отключение и включение</p> <p>12.09.2018, кв.6 течь трубы в подъезде: установка двух вентилях на регистр отопления ф20</p> <p>18.09.2018, кв.6 холодный стояк в комнате: перепустил стояк отопления в подвале</p> <p>19.09.2018, кв.33 холодный стояк в комнате и в кухне: перепустил стояк отопления в подвале</p> <p>24.09.2018, кв.32 В спальне холодные стояки с/о: перепустил стояк с/о в подвале</p> <p>26.09.2018, кв.32 холодный стояк в угловой комнте и в спальне: стояки греют , кто то постоянно перекрывает вентиль</p> <p>01.10.2018, кв.4 Течь батареи (на замену): Ошибочный адрес</p> <p>01.10.2018, кв.23 Течь батареи (на замену): осмотр произведен, купят позвонят</p> <p>02.10.2018, кв.24 В спальне холодная батарея: Перепустил стояки с/о в подвале</p> <p>18.10.2018, кв.6 перетоп 51,5: поджал обратку</p> <p>31.10.2018, кв.6 снесло крышу с пандуса: пандус отремонтирован</p> <p>02.11.2018, кв.6 чуть чуть тепляться стояки с/о: дом топится в норме чуть отжал</p> <p>07.11.2018, кв.1 перетоп 53: поджал обратку на узле управления</p> <p>07.11.2018, кв.17 течь стояка отопления в зале: установка хомута на стояке с/о ф15</p> <p>09.11.2018, кв.6 перетоп: обратка в норме 48</p> <p>14.11.2018, кв.6 перетоп: дом топится в норме обратка 46</p> <p>19.11.2018, кв.24 холодно в квартире: прибавил обратку на узле</p> <p>19.11.2018, кв.40 холодно в квартире: прибавил обратку на у/у в ква-ре стояки работают</p> <p>19.11.2018, кв.27 замена стояка с/о в комнате: отмена</p> <p>22.11.2018, кв.14 холодно в квартире: проткрыл обратку на у/у 47</p> <p>26.11.2018, кв.14 холодно в квартире: приоткрыл обратку</p> <p>06.12.2018, кв.14 холодные стояки с/о в комнатах (на замер температуры) 14-00-до 15-00: необходимо перевезать стояки с/о в 2х комнатах на розливе с обратным в подачу</p> <p>12.12.2018, кв.14 холодные стояки с/о: перевезали 4 стояка с/о в подвале</p> <p>17.12.2018, кв.6 Регулировка на -10: подача -63, обратка -43</p> <p>18.12.2018, кв.34 холодно в квартире 17 градусов: температура повыселась подача 80, обратка 50</p>			

	20.12.2018, кв.6	сбить навес над входом: навес над входом и снег с парашета сбит			
	26.12.2018, кв.6	переврезка стойка с/о в подвале: переврезка стойка с/о в подвале			
	26.12.2018, кв.6	течь из щитка на 1 этаже: конденсат в подвале течы нет			
	28.12.2018, кв.6	отремонтировать доводчик на тамбурной и входной двери: доводчики отрегулированы			
	28.12.2018, кв.29	течь бачка унитаза: замена шланга - гибкой подводки			
	29.12.2018, кв.5	нет света 1 этаж около квартир 4 и 5: замена свет-ка ЛЕД с датчиком движения			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах		дн.	227	46 546
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов		кв.м	2 574	92 569
Лифт	Обслуживание лифтов		шт.	11	68 981
Уборка подъездов	Уборка подъездов		уб.	44	48 920
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018)	Механизированная прочистка придомовой территории трактором	ч	1	2 000
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018)	Вывоз снега с придомовой территории	маш.	8	24 000
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018)	Сервисное обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.04.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.04.2018)	Дератизация	кв.м	432	203
Другие расходы по содержанию	(31.05.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.07.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.08.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.09.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018)	Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018)	Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	20	600
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2017, период - с 01.01.2018 по 31.01.2018)					
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.		кв.м	2 574	4 272
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по сьему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.		кв.м	2 574	2 290
	16.01.2018, кв.1	снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	17.01.2018, кв.6	СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	26.01.2018, кв.6	СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы		кв.м	2 574	3 603
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)		кв.м	2 574	772
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС		кв.м	2 574	540

Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.		кв.м	2 574	8 338
	16.01.2018, кв.6	сильный запах канал-и бурлит в раковине и прочистить фановую трубу: прочистил канал-я лежак в подвале			
	16.01.2018, кв.42	холодно в квартире: добавил обратку на y/y			
	17.01.2018, кв.6	холодные стояки во все квартире: отключали теплосети			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах	дн.	20	4 101	
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов	кв.м	2 574	8 415	
Лифт	Обслуживание лифтов	шт.	1	6 289	
Уборка подъездов	Уборка подъездов	уб.	4	3 763	

Директор ООО "УК "Жилремсервис"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" ____ " _____ 2019 г.



ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Матросова ул., д.4
в 2018 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	113 143
Начислено	278 572
Оплачено	286 722
Израсходовано	292 893
Остаток	106 972
Размер платы, руб./кв.м	9,03

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 573,50
Площадь нежилых пом.(кв.м)	0,00
Площадь расчетная (кв.м)	2 573,50

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.02.2018 по 31.12.2018)				
Система отопления	(27.04.2018) Установка ОДПУ			142 434
Лестницы, балконы, крыльца	(30.05.2018) Монтаж козырьков над балконами (кв. № 42, 43)			69 353
Система электроснабжения	(20.06.2018) Ремонт системы электроснабжения в подвале			21 971
Система отопления	(17.08.2018) Ремонт теплового узла (установка манометров, окраска труб)			8 799
Стены, перегородки	(06.09.2018) Ремонт цоколя (частично)			37 697
Лестницы, балконы, крыльца	(24.09.2018) Ремонт козырька над входом в подъезд			12 639
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2017, период - с 01.02.2018 по 31.01.2018)				

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" ____ " _____ 2019 г.



