

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.21/2
в 2018 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	-35 006
Начислено	506 770
Оплачено	514 932
Израсходовано	498 482
Остаток	-18 556
Размер платы, руб./кв.м	14,93

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 875,60
Площадь нежилых пом.(кв.м)	0,00
Площадь расчетная (кв.м)	2 875,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.01.2018 по 31.12.2018)				
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	2 876	56 247
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	2 876	30 711
	15.01.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	15.01.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	26.01.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ хвс: показания ОДПУ сняты			
	09.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний ИПУ хвс и гвс: показания сняты			
	13.02.2018, кв.1 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания сняты			
	14.02.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	26.02.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ хвс: показания ОДПУ сняты			
	14.03.2018, кв.24 снятие контрольных показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	14.03.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	27.03.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ хвс: показания ОДПУ сняты			
	13.04.2018, кв.24 снятие показаний электроэнергии: показания сняты электроэнергии			
	13.04.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	25.04.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ хвс: Показания ОДПУ сняты 26.04.2018			
	09.05.2018, кв.24 снятие контрольных показаний ХВС, ГВС: показания хвс, гвс сняты			
	14.05.2018, кв.24 снятие показаний электроэнергии: показания электроэнергии сняты			
	14.05.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ электроэнергии: показания ОДПУ сняты			
	28.05.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ хвс: показания ОДПУ сняты			
	14.06.2018, кв.24 снятие показаний ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	14.06.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания ОДПУ Эл.энергии сняты			
	27.06.2018, кв.24 снятие показаний ОДПУ ХВС: показания ОДПУ сняты			
	15.07.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	16.07.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	26.07.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
	26.07.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
	13.08.2018, кв.24 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: показания сняты			
	15.08.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.08.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.08.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	14.09.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.09.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	26.09.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
	15.10.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	15.10.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: показания сняты			
	26.10.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
	14.11.2018, кв.24 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	15.11.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	15.11.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.11.2018, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	14.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	14.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
	27.12.2018, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	2 876	48 310
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	2 876	10 352

Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	2 876	6 901
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	2 876	111 803
	06.01.2018, кв.30	нет света МОП: включил автомат в ВРУ		
	08.01.2018, кв.32	п.2 - нет освещения МОП: Замыкание по стояку. Заявка электрику на 09.01.2017		
	08.01.2018, кв.32	п.2 - идет сильный гул из подвала: На момент осмотра гула нет		
	08.01.2018, кв.27	Течь стояка отопления: Установил хомут д.20 на стояке отопления в кухне		
	11.01.2018, кв.30	нет света во 2 под: отключился автомат на МОП, замена автомата		
	12.01.2018, кв.1	сбить свес вышка на 15.01.2018: сбиты		
	15.01.2018, кв.24	выбило свет 2 под: ревизия эл.проводки МОП		
	16.01.2018, кв.19	прочистить фановую трубу: прочищено		
	17.01.2018, кв.37	течь с крыши (в кухне капает с люстры): убран снег на чердаке плохое примыкание вент шахт		
	17.01.2018, кв.12	течь вентиля в с/у, течь смесителя в кухне: заменил прокладку на смесители, замена вентиля		
	18.01.2018, кв.1	сбить навесы: выполнено		
	22.01.2018, кв.3	сильно стучит дверь в тамбуре 1 под: удлинена пружина		
	22.01.2018, кв.19	сильный запах канал-ии: выполнено		
	23.01.2018, кв.37	засор канализации: замерзла фановая труба		
	23.01.2018, кв.35	течь смесителя на 24.01.2018 с 14-00 до 16-00: замена кран буксы хв и ревизия смесителя на кухне		
	25.01.2018, кв.37	прочистить фановую трубу: прочистил		
	29.01.2018, кв.37	сильный запах канализации: выполнено		
	29.01.2018, кв.1	перетоп 63: поджал		
	05.02.2018, кв.1	перетоп 61: дом топится в норме обр -56		
	09.02.2018, кв.1	перетоп 57: поджал обратка 55		
	09.02.2018, кв.53	течь смесителя до 12-00: нет дома		
	12.02.2018, кв.56	холодные стояки отопления: перезапустил с/о была закрыта кладовка		
	12.02.2018, кв.21	холодные стояки отопления: перепустил стояки с/о		
	12.02.2018, кв.45	течь стояка отопления на кухне: течь из под американки, подтянул		
	12.02.2018, кв.23	нет света 1 этаж 2 под: ревизия ламп		
	12.02.2018, кв.32	холодные стояки в зале: перепустил стояк с/о		
	12.02.2018, кв.16	прочистить фановую трубу (сильный запах канал-ии): прочистил 4 штуки		
	12.02.2018, кв.56	нет ц/о в квартире: нет доступа к стоякам(сарай)		
	13.02.2018, кв.36	течь стояка в спальне: отмена		
	13.02.2018, кв.60	холодная батарея в комнате: перепустил, все греет, стояки работают		
	20.02.2018, кв.60	течь трубы в с/у: замена участка трубы канализации ф15 1 метр		
	26.02.2018, кв.56	холодные стояки отопления в комнате: дом топится в норме, стояки работают		
	27.02.2018, кв.56	холодные стояки отопления: дом топится в норме об-50, под-80, перепустил в подвале с кв.44		
	27.02.2018, кв.35	нет света в кв-ре: жильцы сделали сами		
	28.02.2018, кв.44	холодно в квартире (на замер температуры): температура на кухне- 24, зал-24, комната-23,5, комната угловая - 23,5.		
	07.03.2018, кв.1	перетоп 52: поджал обратку на у/у		
	12.03.2018, кв.24	почистить козырьки: козырьки очищены		
	23.03.2018, кв.33	топят соседей: замена внутренностей на бачке и замена полуотвода		
	25.03.2018, кв.6	замыкание в эл.щитке, мигает свет в квартире: Протянул контакты в эл.щитке, нужно установить жим. Ключ не подходит, взяли в кв.3		
	26.03.2018, кв.48	течь п/с (передала Аварийка): установка хомута на п/с		
	26.03.2018, кв.6	замыкание в щитке (передала Аварийка ключ не подходит): ревизия эл.щитков всего дома, установил сжим на нулевой провод 1п. 2 эт		
	26.03.2018, кв.37	течь с кровли в подъезде: сбросили скопившейся снег и лед над подъездом		
	26.03.2018, кв.23	течь канализации в 2 подвале: замена участка канализационной трубы ф100 в подвале, монтаж и демонтаж		
	06.04.2018, кв.3	стоит канализация 1 под: прочистка канализации с подвала до колодца ф100 15 метров		
	07.04.2018, кв.43	3 подвал топит канализацией: прочистил выпуск д100		
	07.04.2018, кв.43	топит канализацией 3 подвал: прочистил выпуск d 100		
	10.04.2018, кв.18	течь с кровли: примыкание через которо была течь переделано		
	11.04.2018, кв.3	сильный запах канал-ии 1 под: прочистил канализацию подвала до колодца ф100 10 метров		
	13.04.2018, кв.30	холодный стояк на кухне и п/с: какая то кв. перекрывает вентиль постояку		
	23.04.2018, кв.24	закрыть задвижку в 09-00: закрыл задвижку		
	28.04.2018, кв.3	стоит канализация 1 подвал: прочистил выпуск с подвала ф100 10 метров		
	05.05.2018, кв.3	топит канализацией подвал: прочистили выпуск в подвале д100		
	07.05.2018, кв.19	произвести осмотр фановой трубы 1 под: требуется замена канализационного стояка		
	16.05.2018, кв.19	замена канализационного стояка: демонтаж и монтаж канализационного стояка с 4 этаж на крышу		
	16.05.2018, кв.18	отключение хвс гвс и отопление: отключил и включил стояки хвс, гвс и п/с		
	16.05.2018, кв.19	обследовать трубы в с/у: осмотр произведен (будут делать самостоятельно)		
	17.05.2018, кв.19	запнить фановую трубу: фановая труба запенина		
	19.05.2018, кв.3	топит канализация в 3 под: прочистил выпуск в колодец д100-9м		
	22.05.2018, кв.19	течь п/с (после установки хомута все равно течь продолжается): замена участка трубы с/о и п/с d-20, снятие и установка унитаза		
	28.05.2018, кв.3	стоит канализация 1 подъезд: прочистил лежак ф100, 10 метров		
	30.05.2018, кв.3	стоит канализация 1 подъезд: Прочистили механической машиной выпуск ф100 12 метров в подвале		

31.05.2018, кв.24	отключение дома от отопления: отключил в 09-35
06.06.2018, кв.19	прочистка вентиляции на 07.06.2018 до 12-00: вентиляция прочищена
07.06.2018, кв.18	разрушается плита с торца: установили маячки
09.06.2018, кв.57	прочистить вентиляцию на 13.06.2018 до 12-00: вентиляция прочищена
09.06.2018, кв.6	прочистка вентиляции на 13.06.2018 до 12-00: вентиляция прочищена
13.06.2018, кв.53	прочистка вентиляции 14.06.2018 до 12-00: вентиляция прочищена
14.06.2018, кв.4	прочистка вентиляции (после газовиков): вентиляция прочищена
14.06.2018, кв.14	прочистка вентиляции: вентиляция прочищена
14.06.2018, кв.38	прочистка вентиляции: вентиляция прочищена
14.06.2018, кв.58	прочистка вентиляции: вентиляция прочищена
21.06.2018, кв.4	течь канализационного стояка на 25.06.2018 с 10-00 до 11-00: течи не обнаружено, все сухо
16.07.2018, кв.44	прочистка вентиляции на 20.07.2018 до 12-00: вентиляция чистая, тяга есть
19.07.2018, кв.45	нет света с 2 по 5 этаж 3 подъезд: Ревизия светильников и выключателей, замена ламп накал-я
27.07.2018, кв.27	сильный запах канализации: В подвале течи не обнаружено, сухо, канализация работает.
31.07.2018, кв.24	Отключить систему ГВС: Выполнено
02.08.2018, кв.24	Предоставить доступ ООО "Газпром газораспределение" к внутридом-ым газопроводам для тех .обсл.: Выполнено
03.08.2018, кв.24	Установить отмет на водосточную трубу: Выполнено. Материалы: Ду-120; саморезы 2 шт
10.08.2018, кв.1	Стоит канализация.: стоит дворовая канализация заявка передана в водоканал
13.08.2018, кв.3	стоит канализация 1 подъезд: стоит дворовая канализация, заявка передана в водоканал
14.08.2018, кв.56	течь канализационной трубы в с/у: замена прокладки на тройнике ф100 канализационного стояка
15.08.2018, кв.56	прочистка вентиляции 17.08.2018 до 12-00: вентиляция чистая
17.08.2018, кв.56	течь канализационной трубы: течь постояку с кв.60 из под гофры унитаза
20.08.2018, кв.27	прочистка вентиляции: вентиляция прочищена
20.08.2018, кв.10	течь около ИПУ с 14-00 до 15-00: течь устранили самостоятельно
28.08.2018, кв.44	сильный запах канализации 3 подъезд: прочистка лежака с подвала до колодца ф100 10 метров
28.08.2018, кв.24	механическая чистка канализации в 3 подвале: механическая прочистка произведена
05.09.2018, кв.22	течь смесителя до 12-00: нужна замена смесителя и сифона под ванной
06.09.2018, кв.1	замена ИПУ ХВС ГВС на 10.09.2018 с 10-00 до 11-00(оплатили в кассу 2100р): замена произведена ИПУ хвс, гвс
18.09.2018, кв.56	холодный стояк в кухне и п/с: перепустил стояки в подвале
24.09.2018, кв.17	нет света 3 и 5 этаж 1 подъезд: замена светильника , замена ламп
25.09.2018, кв.17	прочистка вентиляции 28.09.2018 с 10-00 до 12-00: Вентиляция в нормативном состоянии
04.10.2018, кв.24	2 под. нет света в подвале: Отключен свет в подвале, включил автомат
04.10.2018, кв.24	Очистить желоба от листьев: очищено
11.10.2018, кв.30	выдано 10 шт лампочек: выдано
12.10.2018, кв.24	нет света 1 этаж 2 подъезд: ревизия ламп ЛЮ-20
23.10.2018, кв.24	перетоп 50: обратка на подаче 46, поджал
25.10.2018, кв.24	оторвали п/я 2 подъезд: почтовые ящики установлены на место
02.11.2018, кв.51	холодный стояк в комнате: перепустил стояк с/о
06.11.2018, кв.43	течь в подвале: в подвале течи не обнаружено все сухо
13.11.2018, кв.56	холодный стояк в угловой комнате: стояк работает , батарея греет
15.11.2018, кв.39	холодно в квартире: стояки в подвале проверил греют обратка 47, не заделаны окна в подвале
15.11.2018, кв.3	течь канализационной трубы на 19.11.2018 в 16-00 до 17-00: течи не обнаружено , появилось ржавое пятно , замазал герметиком
16.11.2018, кв.24	в связи с окончанием срока поверки ОДПУ ХВС провести проверку у/у: длина 20 , ф 40
23.11.2018, кв.24	сбить сосульки , навес: выполнено
26.11.2018, кв.49	заделать дырку около канализационной трубы в с/у: задепка техотверстия не требуется
27.11.2018, кв.10	нет света 3 этаж 1 подъезд: замена светильника
29.11.2018, кв.10	нет света 3 этаж 1 под: замена ламп накаливания , ревизия светильника (патрон
30.11.2018, кв.24	произвести дезинсекцию: дезинсекция произведена
03.12.2018, кв.35	разбили окно на 5 этаже 2 подъезд: окно застеклено
12.12.2018, кв.3	сильный запах канализации: стояла дворовая передано в водоканал
18.12.2018, кв.24	сбить навес с торца дома: навес с торца сбит
25.12.2018, кв.37	прочистить фановую трубу: фановая труба от куржака очищена

Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах	дн.	255	62 541
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов	кв.м	2 876	107 317
Содержание газового оборудования	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования			3 847
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	96	2 880
Другие расходы по содержанию	(31.01.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	36	1 080
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(28.02.2018) Механизированная прочистка придомовой территории трактором	ч	2	4 000
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018) Сброс снега с кровли дома	кв.м	500	12 500
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.03.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	60	1 800

Другие расходы по содержанию	(30.04.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.04.2018) Дератизация	кв.м	672	316
Другие расходы по содержанию	(31.05.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018) Покос травы	кв.м	363	2 178
Другие расходы по содержанию	(30.06.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.07.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.08.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.09.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	60	1 800
Другие расходы по содержанию	(14.12.2018) Дезинсекция	кв.м	605	3 508
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2018) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	13	390

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1" _____ Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" ____ " _____



ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.21/2
в 2018 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	143 044
Начислено	166 309
Оплачено	186 938
Израсходовано	131 459
Остаток	198 523
Размер платы, руб./кв.м	5,08

Отчет составлен на 31.12.2018	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 875,60
Площадь нежилых пом.(кв.м)	0,00
Площадь расчетная (кв.м)	2 875,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2018, период - с 01.01.2018 по 31.12.2018)				
Система ГВС	(14.05.2018) Замена розлива горячего водоснабжения (42 м.п.)			72 386
Система канализации	(23.05.2018) Замена системы канализации в подвале (подъезд № 2)			3 203
Система канализации	(23.05.2018) Замена участка канализации (кв. № 15, 19)			12 446
Система канализации	(30.05.2018) Прочистка канализационного выпуска механизированным способом (подъезд № 1)			6 100
Система ГВС	(14.06.2018) Замена трубы на стояке полотенцесушителя (кв. № 19)			4 283
Двери	(18.07.2018) Окраска входных дверей (3 шт.)			2 860
Водосточные трубы	(03.08.2018) Ремонт водосточных труб (установлен 1 отмет)			0
Полы	(16.08.2018) Ремонт пола (подъезд № 2)			513
Система отопления	(17.08.2018) Ремонт теплового узла (установка манометров)			5 727
Система электроснабжения	(07.09.2018) Ремонт уличного освещения (подъезд № 1, 2, 3)			22 891
Лестницы, балконы, крыльца	(30.09.2018) Установка деревянных поручней (подъезд № 2)			1 050

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" ____ " _____ 2019 г.



