

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.21/2
в 2019 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	-18 556
Начислено	461 534
Оплачено	450 604
Израсходовано	454 071
Остаток	-22 024
Размер платы, руб./кв.м	14,93

Отчет составлен на 31.12.2019	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 875,6
Площадь нежилых пом.(кв.м)	
Площадь расчетная (кв.м)	2 875,6

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2019, период - с 01.01.2019 по 31.12.2019)				
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	2 876	56 24
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	2 876	30 71
в том числе:	15.01.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.01.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 07.02.2019, кв.1 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 13.02.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 13.02.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 27.02.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХГВС: показания сняты 15.03.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.03.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 28.03.2019, кв.24 Снятие показаний ОДПУ ХВС: показания сняты 15.04.2019, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.04.2019, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 29.04.2019, кв.24 Снятие показаний ОДПУ хвс: показания сняты 15.05.2019, кв.24 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЕ СНЯТЫ 15.05.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.05.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 28.05.2019, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 14.06.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 14.06.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 25.06.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.07.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.07.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 29.07.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 12.08.2019, кв.1 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.08.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.08.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 30.08.2019, кв.24 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: показания сняты 16.09.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 16.09.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.10.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.10.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 28.10.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 14.11.2019, кв.1 СНЯТИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАНИЙ ХГВС: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.11.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 15.11.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 27.11.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ХВС: ПОКАЗАНИЯ ОДПУ СНЯТЫ 16.12.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ 16.12.2019, кв.1 СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ ОДПУ ЭЛ.ЭНЕРГИИ: ПОКАЗАНИЯ СНЯТЫ			
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	2 876	48 310

Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	2 876	10 352
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	2 876	6 901
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	2 876	111 803
в том числе:	09.01.2019, кв.60 Течь стояка с/о в кухне 10.01.2018 с 14-00 до 17-00: установка хомута на стояке с/о ф20 10.01.2019, кв.17 Восстановить уличное освещение 1 подъезд: отключился автомат на МОП, уличное освещение включил 13.01.2019, кв.19 Топит подвал канализацией: п.17-55 в.20-00 стоит дворовая, передано в водоканал 20-30 устранили: ключ от г 15.01.2019, кв.24 Регулировка с/о: отрегулировал подача-86, обратка-51 28.01.2019, кв.44 Нет света в 3 подъезде и подвал: отключился атомат на МОП 3 подъезд, включил 28.01.2019, кв.45 Нет света 2 эт 3 подъезд: замена ламп 29.01.2019, кв.37 Прочистить фановую трубу: фановые трубы очищены от льда 31.01.2019, кв.9 Из холодного крана бежит горячая вода: замена кран буксы ХГВС 31.01.2019, кв.14 Не наполняется бачок унитаза, слабый напор воды: прочистил фильтр на унитазе и ситочки на смесителях 31.01.2019, кв.9 Не наполняется бачок унитаза, слабый напор воды: замена внутренностей бачка, снятие и установка бачка 01.02.2019, кв.45 Не горит свет 2 эт. 3 подъезд нужна замена патрона и закрепить светильник: ревизия выключателя, ревизия па 04.02.2019, кв.17 Слабый напор хвс: прочистил ситочко на смесители 05.02.2019, кв.33 Не горит свет в туалете: ревизия эл.проводки в ванной и туалете 05.02.2019, кв.21 Течь стояка с/о в зале: установил хомут на стояке с/о ф20 10.02.2019, кв.1 Пенкин: проверить ключи от подвалов и тепловых узлов: ключи подходят 13.02.2019, кв.42 Замена канализационного стояка: стояк без сколов, без трещин течи не обнаружено 15.02.2019, кв.16 Почистить фановую трубу: фановые трубы очищены 19.02.2019, кв.60 Осмотр батареи (хотят заменить): осмотр произведен до покупки 19.02.2019, кв.3 Из горячего крана бежит грязная вода: на момент осмотра в нижний точке подвала вода нормальная 20.02.2019, кв.19 Обследовать крышу на кв. 18 и 19, что то стучит на крыше: во время ветра вибрирует колпак вентиляхты 04.03.2019, кв.19 Устранить шум (стук) с крыши: закреплен колпак над вент шахтой 04.03.2019, кв.15 Устранить шум из вытяжки, раздающийся с кровли: колпак над вентшахтой закрепили 04.03.2019, кв.3 Запах канализации 1 под.: прочистил выпуск с колодца диам 100 10 метров 07.03.2019, кв.53 Топит кв.57: п 20-57; в 21-30 в кв.57 сломан тройник д100 на канализации, перекрыл хвс, гвс в кв.57; передано У 11.03.2019, кв.53 С адс 07.03.19: топил с 57. в кв 57 сломан тройник. перекрыта вода в кв.: монтаж демонтаж канализационного сто 14.03.2019, кв.1 Сбить навес: снежные навесы сбиты со стороны подъездов 18.03.2019, кв.21 Периодически отключается автомат на моп 2 подъезд: требуется замена эл. проводки моп, автомат исправлен 18.03.2019, кв.49 Запенил около канализационного стояка (после замены): работа выполнена 19.03.2019, кв.24 Стоит канализация 3 подъезд: прочистил выпуск ф100 с подвала 10 метров 20.03.2019, кв.24 Промывка розлива хвс: розлив хвс промыли 22.03.2019, кв.24 Стоит канализация 3 подъезд: прочистил выпуск с колодца ф100, 10 метров 22.03.2019, кв.24 Механическая прочистка канализации 3 подъезд: механическа прочистка произведена 28.03.2019, кв.21 Гвс с запахом, жирность воды. На прием к директору 01.04.2019: запаха жира гвс нет, хв бежит рыжего цвета 12.04.2019, кв.27 Сильный запах канализации: нарушений не выявлено 12.04.2019, кв.27 Прочистка вентиляции: выполнено 16.04.2019, кв.42 Течь канализационного стояка 17.04.2019 до 11-00 (позвонить за 10 мин): требуются замена участка канализацио 24.04.2019, кв.42 Замена канализационного стояка: монтаж и демонтаж канализационного стояка ф 100 2 метра 24.04.2019, кв.24 Нет света 1 этаж 2 подъезд (восстановить светильник): установка светильника 08.05.2019, кв.49 Плохо убирает дворник (3 подъезд): ложный вызов 17.05.2019, кв.20 Прочистка вентиляции 21.05.2019 до 12-00: была забита сетка, прочистили тяга есть 28.05.2019, кв.30 Сильный запах канализации: прочистка выпуска ф100 с подвала 10 метров 30.05.2019, кв.60 Прочистка вентиляции 31.05.2019 до 13-00: после прочистки паутины тяга есть 14.06.2019, кв.49 Вода перекрыта, а ИПУ хвс крутится обследовать: на момент осмотра счетчика работает нормально 14.06.2019, кв.36 топят сверху: п.18.30 в. 18.45 кв.40 бежит вся сантехника, живут квартиранты, перекрыл хв в кв-ре, отключать стоя 17.06.2019, кв.36 Топят сверху АДС от 14.06.2019 (перекрыли воду в кв. 40): в кв-ре 40 не правильно была подсоединена стираль 17.06.2019, кв.3 не уходит канализация в раковине, запах: п.19.07 в.20.00 прочистил выпуск 21.06.2019, кв.24 Поправить водосточную трубу 2 подъезд: была забита листво и ветками воронка, прочистили 01.07.2019, кв.23 Топит канализацией 1 подвал: прочистил выпуск ф 100 10 метров с колодца 03.07.2019, кв.13 Прочистка вентиляции 03.07.2019 до 12-00: вент.шахта чистая не забита тяга не очень хорошая 03.07.2019, кв.27 Прочистка вентиляции 03.07.2019 до 13-00: вент.шахта чистая, тяга есть 04.07.2019, кв.44 Прочистка вентиляции с 10-00 до 12-00: вентиляция прочищена, тяга есть 04.07.2019, кв.38 Прочистка вентиляции 05.07.2019 в 10-00: вентиляция прочищена тяга есть 04.07.2019, кв.3 Прочиская вентиляции: вент.шахта чистая, тяга есть 10.07.2019, кв.21 Бежит вода на окно с водосточной трубы: 10.07.2019, кв.3 Течь канализационной трубы: требуется замена канализационного стояка через перекрытия к соседям и в подв			

10.07.2019, кв.49	Скосить траву около 3 подъезда: ошибочная заявка			
12.07.2019, кв.21	Отремонтировать водосточную трубу 2 подъезд: отремонтирован сливной желоб с вышки			
16.07.2019, кв.3	Замена канализационной трубы в кв. 2, 3: заменили канализационную трубу через перекрытие в подвал и кв.2			
19.07.2019, кв.3	Стоит канализация 1 подвал: прочистил выпуск ф 100 с колодца			
02.08.2019, кв.3	Стоит канализация 1 подъезд: стоит дворовая канализация, передано в водоканал			
08.08.2019, кв.59	Произвести сброс воды из с/о и отключение хгвс на 12.08.2019 с 10-00 до 13-00: выполнено			
12.08.2019, кв.19	Топит 1 подвал канализацией: прочистил выпуск с колодца ф100 10 метров			
12.08.2019, кв.45	Замена стояка с/о в комнате: нужна замена стояка с/о ф 20			
13.08.2019, кв.24	Механическая прочистка канализации 1 подъезд: прочистили			
19.08.2019, кв.56	Потек кран с гв на кухне. Выход сантехника в 13:20 19.08.19: нужна замена смесителя			
21.08.2019, кв.24	Механическая прочистка канализации 1 подъезд: прочистили			
22.08.2019, кв.45	Замена стояка с/о в комнате: замена стояка с/о ф20 со сваркой			
02.09.2019, кв.13	Нет света с 1 -5 этаж 3 подъезд: проводится капитальный ремонт эл.проводки в доме			
03.09.2019, кв.21	Обследовать с/о в кухне и в зале 06.09.2019 до 13-00: обследовано стоят 2 хомута, нужна сварка			
19.09.2019, кв.45	Установка ИПУ гвс: выполнено			
23.09.2019, кв.21	Замена участка трубы с/о на 25.09.2019 до 13-00: замена участка трубы на с/о ф 20 снятие и установка батареи			
23.09.2019, кв.18	Замена ИПУ гвс на 26.09.2019 с 14-00 до 16-00: выполнено			
23.09.2019, кв.30	Нет света во всем 2 подъезде: проходят электро-монтажные работы			
30.09.2019, кв.56	Холодный п/с: перепустил с подвала			
08.10.2019, кв.60	Нет света 5 этаж 3 подъезд: сломан патрон, замена светильника			
18.10.2019, кв.1	Выбивает свет в квартире: короткое замыкание в люстре, требуется замена свеильника			
28.10.2019, кв.8	Нет света во всем подъезде: отключился автомат на моп 1подъезд, включил			
29.10.2019, кв.42	Промерзает пол в кухни, запенить щели в подвале: В 2х кладовках запенили по контуру. Заявителя дома не б			
29.10.2019, кв.11	На проезжую часть дороги упало дерево: распилили дерево, убрали с проезжей части дороги			
07.11.2019, кв.24	Нет света в подъезде и в подвале 3п.: установка светильников в п.3			
12.11.2019, кв.44	Утеплить подвал 3 подъезд (промерзает стена в угловой комнате): подпенили тепловой шов, требуется устан			
13.11.2019, кв.36	Топят сверху: затопление по халатности квартирантов, течь сливного шланга на стиральную машинку			
13.11.2019, кв.36	Составить акт о затоплении в 10-00: акт составлен			
14.11.2019, кв.53	Топят сверху из кв. 57: акт составлен, в кв-ре 57 фановая труба запенена			
20.11.2019, кв.53	Топят сверху: на момент обследования причинк не обнаружили, все сухо			
27.11.2019, кв.44	После добавления секций на батареи, необходимо перезапустить стояк с/о в комнате: все работает			
28.11.2019, кв.16	Прочистить фановую трубу: фановая прочищена			
29.11.2019, кв.60	Течь бачка унитаза: регулировка бачка			
29.11.2019, кв.10	Топит подвал канализацией: течи не обнаружено, канализация работает, в подвале все сухо			
05.12.2019, кв.21	Произвести дезинсекцию: дезинсекция произведена 09.12.2019			
10.12.2019, кв.21	Из хол.крана кипятки: требуется замена смесителя			
10.12.2019, кв.3	Течь канализационной трубы с 15-00 до 16-00: закрепил стояк канализации ф 100			
18.12.2019, кв.35	Стоит гул в трубах хвс: у кого-то по стояку требуется замена кран буксы			
18.12.2019, кв.3	Течь канализации в 1 подвале: течи не обнаружено, подвал сухой			
20.12.2019, кв.1	Течь канализации в подвале: замена участка канализационной трубы в подвале ф100			
25.12.2019, кв.1	Сбить навес: снежные навесы и сосульки сбиты			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах			60 58
Сбор и вывоз ТБО	Сбор и вывоз бытовых отходов	кв.м	2 876	53 65
Содержание газового оборудования	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования			3 93
Другие расходы по содержанию	(31.01.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(31.01.2019) Вывоз снега с придомовой территории	маш.	9	27 00
Другие расходы по содержанию	(31.01.2019) Механизированная прочистка придомовой территории трактором	ч	2	4 00
Другие расходы по содержанию	(28.02.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(31.03.2019) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	40	1 20
Другие расходы по содержанию	(31.03.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(08.04.2019) Дератизация	кв.м	672	316
Другие расходы по содержанию	(30.04.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(31.05.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(30.06.2019) Покос травы	кв.м	363	2 178
Другие расходы по содержанию	(30.06.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(31.07.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50
Другие расходы по содержанию	(31.08.2019) Работа автовышки	ч	1	1 80
Другие расходы по содержанию	(31.08.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 50

Другие расходы по содержанию	(30.09.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(09.12.2019) Дезинсекция	кв.м	605	3 508
Другие расходы по содержанию	(31.12.2019) Техническое обслуживание приборов учета	шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.12.2019) Очистка выступающих конструктивных элементов от снега и наледи	кв.м	53	1 575

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1" _____

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" 04 " марта 2020 г.



ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.21/2
в 2019 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	198 523
Начислено	276 058
Оплачено	253 588
Израсходовано	442 067
Остаток	10 044
Размер платы, руб./кв.м	8,00

Отчет составлен на 31.12.2019	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 875,6
Площадь нежилых пом.(кв.м)	
Площадь расчетная (кв.м)	2 875,6

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Текущий ремонт (Перечень от 01.01.2019, период - с 01.01.2019 по 31.12.2019)				
Система ХВС	(05.02.2019) Замена розлива ХВС в подвале			108 72
Система ХВС	(05.02.2019) Замена стояков системы ХГВС и полотенцесушителей (кв. № 21, 25, 29, 33, 41, 45, 49, 57)			88 35
Система канализации	(18.03.2019) Замена системы канализации (кв. № 41, 45, 49, 57 и подвал)			32 56
Система ХВС	(18.03.2019) Замена стояков ХГВС и полотенцесушителей (кв. № 42, 43, подвал)			20 58
Система канализации	(27.03.2019) Прочистка канализационного выпуска механизированным способом (подъезд № 3)			6 10
Система канализации	(29.04.2019) Ремонт системы канализации (кв. № 42)			2 72
Система канализации	(15.08.2019) Замена участка трубы системы канализации (кв. № 3, 2)			6 77
Система отопления	(16.08.2019) Ремонт теплового узла (уст-ка манометра, смена вентиля, окраска труб)			6 72
Система канализации	(27.08.2019) Прочистка канализационного выпуска механизированным способом (подъезд № 1)			6 10
Система электроснабжения	(02.12.2019) Монтаж системы электроосвещения (подъезд № 1, 2, 3)			161 33
Система канализации	(25.12.2019) Замена участка трубы системы канализации в подвале			2 08

Директор ООО "УК "Жилремсервис"

Урманчиев Р.Ш.

Уполномоченный представитель

Подпись
подпись
" 04 " *ноябрь* 2020 г.
фамилия и инициалы

