

ОТЧЕТ

о расходах на управление и содержание общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.41
в 2021 г.

Расчет, руб.	Управление МКД и содержание
Остаток на нач. года	-165 951
Начислено	720 179
Оплачено	778 176
Израсходовано	836 713
Остаток	-224 488
Размер платы, руб./кв.м	17,43

Отчет составлен на 31.12.2021	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 574,30
Площадь нежилых пом. (кв.м)	1 280,30
Площадь расчетная (кв.м)	3 854,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость																																				
Управление МКД и Содержание (Перечень от 01.01.2021, период - с 01.01.2021 по 31.12.2021)																																								
Работы и услуги по управлению многоквартирным домом	Организация выполнения требований законодательства РФ, договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества, финансово-экономическому, нормативно-правовому и технико-эксплуатационному обеспечению деятельности предприятия. (Заключение договоров с поставщиками услуг, для выполнения стандартов управления. Контроль за соблюдением договорных обязательств по заключенным договорам. Бухгалтерский учет. Работа с письменными обращениями собственников (прием, обработка и подготовка ответов). Работа офисных помещений. Почтовые и курьерские расходы.	кв.м	3 855	105 462																																				
Инженерно-техническая, аналитическая работа. Взаимодействие с поставщиками коммунальных услуг	Осмотр общего имущества, анализ его технического состояния, выявление дефектов, работа с населением, планирование работ с расчетом необходимых затрат, организация и контроль их выполнения, ведение документации. Хранение технической документации. Организация и выполнение мероприятий по съему показаний приборов учета. Выполнение контрольного съема показаний приборов учета. Выявление фактического проживания в жилых помещениях. Ввод в эксплуатацию приборов учета. Разработка, введение и обслуживание баз данных и автоматизированных систем обработки данных. Разработка мероприятий по энергосбережению.	кв.м	3 855	45 330																																				
Услуги аварийно-диспетчерские	Круглосуточная работа диспетчера и аварийной бригады, выезд бригады на аварийно-восстановительные сантехнические и электротехнические работы	кв.м	3 855	71 233																																				
Услуги расчетно-кассовые	Расчет платы, предоставление документов на получение субсидий, печать и доставка квитанций, ведение баз данных, работа касс, оплата услуг по приему платежей сторонними кассами (2 %)	кв.м	3 855	15 403																																				
Услуги паспортно-регистрационные	Получение и обмен паспортов, регистрационный учет граждан, оформление и предоставление справок, взаимодействие с органами УВД и УФМС	кв.м	3 855	10 269																																				
Услуги сезонно-восстановительные и заявочные работы	Поддержание в исправном состоянии инженерных систем, обеспечение их готовности для предоставления коммунальных услуг, устранение выявленных дефектов. Прибытие специалистов по вызовам граждан для устранения повреждений, выявление причин их возникновения, устранение повреждений в общем имуществе, консультации по содержанию личного имущества. Гидравлические испытания систем отопления горячего водоснабжения. Организация работы слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, разнорабочих, водителей. Оснащение рабочих необходимым расходным материалом, спецодеждой и инструментом для выполнения работ, поддержание инструмента, в том числе электроинструмента, в рабочем состоянии. Работа машин и механизмов, в том числе приобретение, аренда и амортизация. ГСМ.	кв.м	3 855	164 669																																				
в том числе:	<table border="1"> <tr> <td>11.01.2021, кв.51</td> <td>Течь трубы ГВС.: Замена гребенки.на хв и гв стоял металлопластик ,лопнул,перекрыл вентили дома.</td> </tr> <tr> <td>11.01.2021, кв.40</td> <td>Нет света в комнате.(Позвонить за полчаса.): Требуется ревизия эл.щитка, замена эл.пробок.(перезвоня</td> </tr> <tr> <td>12.01.2021, кв.24</td> <td>Ремонт доводчика на тамбурной двери, не закрывается дверь: Доводчик собран, прикручен.</td> </tr> <tr> <td>14.01.2021, кв.5</td> <td>Чуть теплые батареи с/о.: Дом топится в норме,т1-102гр.,т2- 58гр..Собственника нет дома,выше по стояк</td> </tr> <tr> <td>15.01.2021, кв.30</td> <td>Прочистка фановой трубы.: Выполнено.</td> </tr> <tr> <td>18.01.2021, кв.24</td> <td>Восстановить уличное освещ-е на входе в каждый подъезд.(или подключить светильники-"кобры"): Заме</td> </tr> <tr> <td>19.01.2021, кв.19</td> <td>ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. Во 2-ом подъезде не закрывается тамбурная дверь.: установлен новый доводчи</td> </tr> <tr> <td>20.01.2021, кв.24</td> <td>ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. ВОССТАНОВИТЬ уличное освещение на входе в каждый подъезд.: Ревизия дат</td> </tr> <tr> <td>20.01.2021, кв.30</td> <td>Установить унитаз.: Снятие, прочистка и установка унитаза.</td> </tr> <tr> <td>21.01.2021, кв.47</td> <td>Прочистить фановую трубу.: Выполнено.</td> </tr> <tr> <td>25.01.2021, кв.19</td> <td>Отрегулировать доводчик на тамбурной двери во 2-ом подъезде(детям тяжело открывать): Доводчик уб</td> </tr> <tr> <td>29.01.2021, кв.1</td> <td>Сбить снежный навес с торца 4 подъезд.: Выполнено, 13 п. м.</td> </tr> <tr> <td>03.02.2021, кв.57</td> <td>Отключение стояка с/о (4.02.2021г. с 10.00 до 12.00): Выполнено.</td> </tr> <tr> <td>04.02.2021, кв.31</td> <td>Холодные батареи с/о в комнате.: Перекрыт стояк на чердаке,перемерз,нет перемычки,отогрел.</td> </tr> <tr> <td>08.02.2021, кв.19</td> <td>Прочистить асфальтовую часть придомовой территории от снега с вывозом.: Выполнено 17.02.2021г.</td> </tr> <tr> <td>08.02.2021, кв.1</td> <td>Перетоп, t 55.: Поджал обратку.</td> </tr> <tr> <td>08.02.2021, кв.1</td> <td>Сбить снежный навес со стороны улицы.: Выполнено, 5 п.м.</td> </tr> <tr> <td>09.02.2021, кв.19</td> <td>Электротехнические работы: Вводной выключатель (на площадке) исправен.</td> </tr> </table>	11.01.2021, кв.51	Течь трубы ГВС.: Замена гребенки.на хв и гв стоял металлопластик ,лопнул,перекрыл вентили дома.	11.01.2021, кв.40	Нет света в комнате.(Позвонить за полчаса.): Требуется ревизия эл.щитка, замена эл.пробок.(перезвоня	12.01.2021, кв.24	Ремонт доводчика на тамбурной двери, не закрывается дверь: Доводчик собран, прикручен.	14.01.2021, кв.5	Чуть теплые батареи с/о.: Дом топится в норме,т1-102гр.,т2- 58гр..Собственника нет дома,выше по стояк	15.01.2021, кв.30	Прочистка фановой трубы.: Выполнено.	18.01.2021, кв.24	Восстановить уличное освещ-е на входе в каждый подъезд.(или подключить светильники-"кобры"): Заме	19.01.2021, кв.19	ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. Во 2-ом подъезде не закрывается тамбурная дверь.: установлен новый доводчи	20.01.2021, кв.24	ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. ВОССТАНОВИТЬ уличное освещение на входе в каждый подъезд.: Ревизия дат	20.01.2021, кв.30	Установить унитаз.: Снятие, прочистка и установка унитаза.	21.01.2021, кв.47	Прочистить фановую трубу.: Выполнено.	25.01.2021, кв.19	Отрегулировать доводчик на тамбурной двери во 2-ом подъезде(детям тяжело открывать): Доводчик уб	29.01.2021, кв.1	Сбить снежный навес с торца 4 подъезд.: Выполнено, 13 п. м.	03.02.2021, кв.57	Отключение стояка с/о (4.02.2021г. с 10.00 до 12.00): Выполнено.	04.02.2021, кв.31	Холодные батареи с/о в комнате.: Перекрыт стояк на чердаке,перемерз,нет перемычки,отогрел.	08.02.2021, кв.19	Прочистить асфальтовую часть придомовой территории от снега с вывозом.: Выполнено 17.02.2021г.	08.02.2021, кв.1	Перетоп, t 55.: Поджал обратку.	08.02.2021, кв.1	Сбить снежный навес со стороны улицы.: Выполнено, 5 п.м.	09.02.2021, кв.19	Электротехнические работы: Вводной выключатель (на площадке) исправен.			
11.01.2021, кв.51	Течь трубы ГВС.: Замена гребенки.на хв и гв стоял металлопластик ,лопнул,перекрыл вентили дома.																																							
11.01.2021, кв.40	Нет света в комнате.(Позвонить за полчаса.): Требуется ревизия эл.щитка, замена эл.пробок.(перезвоня																																							
12.01.2021, кв.24	Ремонт доводчика на тамбурной двери, не закрывается дверь: Доводчик собран, прикручен.																																							
14.01.2021, кв.5	Чуть теплые батареи с/о.: Дом топится в норме,т1-102гр.,т2- 58гр..Собственника нет дома,выше по стояк																																							
15.01.2021, кв.30	Прочистка фановой трубы.: Выполнено.																																							
18.01.2021, кв.24	Восстановить уличное освещ-е на входе в каждый подъезд.(или подключить светильники-"кобры"): Заме																																							
19.01.2021, кв.19	ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. Во 2-ом подъезде не закрывается тамбурная дверь.: установлен новый доводчи																																							
20.01.2021, кв.24	ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА. ВОССТАНОВИТЬ уличное освещение на входе в каждый подъезд.: Ревизия дат																																							
20.01.2021, кв.30	Установить унитаз.: Снятие, прочистка и установка унитаза.																																							
21.01.2021, кв.47	Прочистить фановую трубу.: Выполнено.																																							
25.01.2021, кв.19	Отрегулировать доводчик на тамбурной двери во 2-ом подъезде(детям тяжело открывать): Доводчик уб																																							
29.01.2021, кв.1	Сбить снежный навес с торца 4 подъезд.: Выполнено, 13 п. м.																																							
03.02.2021, кв.57	Отключение стояка с/о (4.02.2021г. с 10.00 до 12.00): Выполнено.																																							
04.02.2021, кв.31	Холодные батареи с/о в комнате.: Перекрыт стояк на чердаке,перемерз,нет перемычки,отогрел.																																							
08.02.2021, кв.19	Прочистить асфальтовую часть придомовой территории от снега с вывозом.: Выполнено 17.02.2021г.																																							
08.02.2021, кв.1	Перетоп, t 55.: Поджал обратку.																																							
08.02.2021, кв.1	Сбить снежный навес со стороны улицы.: Выполнено, 5 п.м.																																							
09.02.2021, кв.19	Электротехнические работы: Вводной выключатель (на площадке) исправен.																																							

12.02.2021, кв.55	Холодные стояки с/о в зале, низкая тем-ра гв.: Отогрел на чердаке.
12.02.2021, кв.30	Течь сливного бачка.:
13.02.2021, кв.23	нет отопления на кухне: отогрел кухонный стояк отопления на чердаке
17.02.2021, кв.54	Бьет током от воды.: Фактора утечки тока в ванной не обнаружено.
18.02.2021, кв.64	Течь с кровли.: На чердаке был приоткрыт сбросник на п/с, закрыл.
19.02.2021, кв.1	В 4-ом подъезде установить ручку к чердачному люку.: Выполнено.
26.02.2021, кв.19	22.02.2021г. не проводилась уборка в доме.: Работы проводились, есть акты о проделанной работе с по
01.03.2021, кв.19	В 1-ом подъезде закрепить доску объявлений.(висит на 1-ом гвоздике): Доска закреплена.
01.03.2021, кв.19	Около 1-ого подъезда, на водосточной трубе нет отмета.: Выполнено.
16.03.2021, кв.19	Очистить от снега торцевую сторону дома.: Выполнено, 14м2
16.03.2021, кв.30	Отремонтировать или заменить замок в почтовом ящике кв.№ 30.: Замок заменен.
17.03.2021, кв.23	Холодные стояки с/о.: Перекрываются стояки с/о (в какой квартире установить не удалось) перемерзает
18.03.2021, кв.24	Сбить сосульки со стороны двора.: Выполнено.
18.03.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение около подъездов.: Замена эл.ламп.
18.03.2021, кв.1	Очистить от снега подъездные козырьки.: Козырьки чистые.
29.03.2021, кв.16	В 1-ом подъезде на входной и тамбурной двери сломан доводчик.: Доводчик отрегулирован, но требует
30.03.2021, кв.19	Очистить от снега отмостку дома, между 2-ым и 3 подъездами: Очистить от снега отмостку дома межд
30.03.2021, кв.9	Прочистка вентиляции.: Вытяжку в туалете и кухне прочистили, вынули 2 пакета мусора. Тяга хорошая.
30.03.2021, кв.9	Электротехнические работы.: Ревизия эл.проводки.
01.04.2021, кв.5	На тамбурной двери установить доводчик(громко хлопает): Установлен новый доводчик.
01.04.2021, кв.508	Течь гвс в подвале.: Свищ на розливе гв ф 50, установил хомут ф50.
02.04.2021, кв.2	Течь трубы хвс.: Перепаял концевик полипропилена на американку Ф15
02.04.2021, кв.2	течь трубы хвс: отключил ХВС на дом, течь трубы в соединении стали и п/пропилена на кв.3
05.04.2021, кв.9	Подмес.: Пепезапустил стояки хв и гв.
07.04.2021, кв.19	Восстановить уличное освещение около 1-ого подъезда,заменить плафон.(разбит): Установка плафона
07.04.2021, кв.32	Осмотреть водосточный желоб.(течет через желоб): Поправлены две воронки.(автовышка 1 час)
08.04.2021, кв.9	Закрепить унитаза.: Установка унитаза.
21.04.2021, кв.508	Магазин "Глория джинс" топит канализацией.: Прочистил выпуск Ф100 из подвала до колодца, 15 метров
22.04.2021, кв.19	Нет водосточного отмета, на углу к дому № 39.: Отмет прикручен.
29.04.2021, кв.35	Эл.автомат искрит,греется.: Замена эл.автомата.
10.05.2021, кв.1	Восстановить освещение на чердаке.: Установка эл.розеток для работы сан.бригады на 5 эт. во 2-ом и 3
11.05.2021, кв.508	Магазин "Глория джинс" топит канализацией.: Прочистка канализации Ф 100 15 м.
18.05.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение с 1-ого по 4-ый подъезд.(очень часто перегорают эл.лампы.): Замена
20.05.2021, кв.1	Мех.чистка канализационной трубы 2-ой подъезд.: Выполнено.
27.05.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение во всех подъездах.: Ревизия эл.проводки уличного освещения..Замен
31.05.2021, кв.30	Течь канализационной трубы.: Течи не обнаружено.
12.06.2021, кв.33	топит кв.37: на момент осмотра течь прекратилась
15.06.2021, кв.19	Убрать с придомовой территории скошенную траву.:
15.06.2021, кв.19	Напр.дома (ок.забора и под дерев.)срезать поросль дер-в.У забора оч-ть нижн. планку от земли поросли
23.06.2021, кв.9	Течь смывного бачка.: Был перекрыт вентиль на бачок, открыл.
23.06.2021, кв.30	Замена ИПУ ХВ .:
24.06.2021, кв.62	Течь трубы гвс.: Перекрутил фильтр Ф 15 на трубе гвс.
02.07.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение, 2-ой подъезд.: Замена эл.ламп.
05.07.2021, кв.1	маг"Глория джинс":нет света в доме: нет 3-х фаз в домах 41,39/3,авария на подстанции горсетей
08.07.2021, кв.13	Засор канализации.: Прочищено.
14.07.2021, кв.46	Прочистка вентиляции: В вент.шахте куски цементного раствора.Очищено, вентиляция работает.
14.07.2021, кв.19	Вырубить поросль вдоль забора, убрать мусор на дет.площадке и крупногабаритный мусор: Вырублена
16.07.2021, кв.64	Течь п/с 19.07.21 до 13-00: Замена шар.кр.(амер-ка)на п/с,снятие и уст-ка п/с,нарезка 2 резьб на тр.ф20.0
17.07.2021, кв.34	Произвести сброс воды из с/о на 20.08.2021 с 10-00: Выполнено.
19.07.2021, кв.1	Засор канализации в 3-ем подъезде.: Прочистил выпуск канализ.колодца ф100 16 метров.
30.07.2021, кв.508	Маг."Глория-джинс" топит канализацией.: Передано в "Водоканал" 29.07.2021г.
03.08.2021, кв.59	Прочистка вентиляционного канала.: Отложено до звонка от жильцов.
10.08.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение 1, 2, 4 подъезды.: Замена эл.ламп.
26.08.2021, кв.59	Прочистка вентиляционного канала.: Вент.канал чистый.
31.08.2021, кв.44	Течь трубы с/о: Замена вентиля и замена батареи с/о на кухне. Сброс воды из СО и заполнение СО.
07.09.2021, кв.28	Прочистка вентиляционного канала.: Вент.каналы на кухне и в ванной чистые.Тяга хорошая.
21.09.2021, кв.37	В большой комнате батарея с/о холодная.: Перезапустил стояк с/о на чердаке.
21.09.2021, кв.37	Не греет стояк на кухне и п/с.: Перезапустил стояки с/о на чердаке.
01.10.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение, 2-ой подъезд.: Замена эл.ламп.
05.10.2021, кв.24	Восстановить уличное освещение 1-ый и 4-ый подъезд.: Замена лампы "ЛЕД"и ламп накаливания.
06.10.2021, кв.24	ПОВТОРНАЯ ЗАЯВКА.Восстановить уличное освещение 2-ой подъезд.: Установка лампы "ЛЕД"
06.10.2021, кв.48	В 3-ем подъезде, на 5-ом этаже нет освещения.: Ревизия светильника.
11.10.2021, кв.19	Нет плафона на уличной лампе, 4-ый подъезд.: Плафон установлен.
11.10.2021, кв.19	Восстановить уличное освещение, 1-ый подъезд.: Замена лампы "ЛЕД-5"
11.10.2021, кв.19	Восстановить освещение на 5-ом этаже 2-го подъезда.: Замена светильника.
12.10.2021, кв.55	Около эл.счетчика трещит эл.провод.: Ревизия эл.проводки, эл.щитка.

	14.10.2021, кв.5	Отремонтировать тамбурную дверь в 1-ом подъезде.: Дверь отремонтирована, была сорвана опанелка.			
	18.10.2021, кв.7	Прочистка вентиляционного канала.: Вент.канал чист, тяга есть, но слабая.			
	26.10.2021, кв.54	Отключение стояков ХГВС на 27.10.21г. с 14.00 до 16.00.: Выполнено.			
	27.10.2021, кв.1	ОДС: на аптеке 70, болтается вывеска, может упасть, определить безопасность: болталась на проводах, о			
	02.11.2021, кв.7	Прочистка вентиляционного канала.: Вентиляция работает в норме.			
	10.11.2021, кв.30	Составить акт осмотра эл.счетчика.:			
	11.11.2021, кв.9	Электротехнические работы.: Ревизия эл.проводки.			
	11.11.2021, кв.9	Сантехнические работы.: Требуется замена унитаза.(до звонка)			
	29.11.2021, кв.19	Разворочена стена и порог в 1-ом подъезде.: Стена в порядке, на полу разобрана плитка, наделаны ды			
	06.12.2021, кв.24	Низкий напор ХВС.: Необходима замена смесителя в ванной.(отложено до звонка)			
	06.12.2021, кв.510	В подвале течет канализационный стояк.: Замазал стыки канализационного стояка Ф 100.			
	08.12.2021, кв.37	Течь на стояке ХВС.: Замена сгона (американка) Ф15 ХВ. Снятие и установка бачка.			
	24.12.2021, кв.510	Течь канализационного стояка.: Замазал цементом и жидким стеклом.			
	27.12.2021, кв.30	Замена ИПУ ХГВС.: Выполнено.			
	27.12.2021, кв.19	В 1-ом подъезде, в тамбуре, около двери разрушена штукатурка.: Отложено до лета.			
Уборка территории	Уборка придомовой территории в установленных границах				170 000
Содержание газового оборудования	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования				2 966
Уборка подъездов	Уборка подъездов				86 530
Дератизация	(28.01.2021) Дератизация		кв.м	902	424
Другие расходы по содержанию	(31.01.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(28.02.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(28.02.2021) Очистка кровли от снега и наледи (сплошная очистка)		кв.м	1 174	46 960
Другие расходы по содержанию	(28.02.2021) Очистка выступающих конструктивных элементов и кровель от снежных навесов и наледи		м.п.	5	500
Другие расходы по содержанию	(28.02.2021) Вывоз снега с придомовой территории		маш.	6	19 800
Другие расходы по содержанию	(28.02.2021) Механизированная прочистка придомовой территории		ч	4	9 200
Другие расходы по содержанию	(31.03.2021) Очистка выступающих конструктивных элементов и кровель от снежных навесов и наледи		м.п.	10	1 000
Другие расходы по содержанию	(31.03.2021) Очистка кровли от снега и наледи		кв.м	14	560
Другие расходы по содержанию	(31.03.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Дератизация	(30.04.2021) Дератизация		кв.м	902	424
Другие расходы по содержанию	(30.04.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.05.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.06.2021) Покос травы		кв.м	1 700	17 000
Другие расходы по содержанию	(30.06.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(14.07.2021) Генеральная уборка территории				17 757
Другие расходы по содержанию	(31.07.2021) Покос травы		кв.м	1 700	17 000
Другие расходы по содержанию	(31.07.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Дератизация	(31.07.2021) Дератизация		кв.м	902	424
Другие расходы по содержанию	(02.08.2021) Замена элементов питания тепловычислителя ОДПУ ТЭ		комплек	1	1 080
Другие расходы по содержанию	(31.08.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.09.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(31.10.2021) Дератизация		кв.м	902	424
Другие расходы по содержанию	(31.10.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500
Другие расходы по содержанию	(30.11.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС		шт.	1	2 500

Другие расходы по содержанию	(31.12.2021) Механизированная прочистка придомовой территории	шт.	1	2 300
Другие расходы по содержанию	(31.12.2021) Техническое обслуживание приборов учета ТЭ и ГВС	шт.	1	2 500

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1" _____

Урманчеев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

Габриисово

подпись



фамилия и инициалы

" " _____ 2022 г.

ОТЧЕТ

о расходах на текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме Елизаровых ул., д.41
в 2021 г.

Расчет, руб.	Тек. ремонт
Остаток на нач. года	77 259
Начислено	388 097
Оплачено	261 337
Израсходовано	510 205
Остаток	-171 609
Размер платы, руб./кв.м	8,39

Отчет составлен на 31.12.2021	
Характеристика МКД	
Площадь жилых пом. (кв.м)	2 574,30
Площадь нежилых пом.(кв.м)	0,00
Площадь расчетная (кв.м)	3 854,60

Услуги (работы)	Состав услуг (работ)	Ед. из.	Объем	Стоимость
Система отопления	(29.04.2021) Замена розлива системы отпления на чердаке			489 378
Система канализации	(21.05.2021) Механизированная очистка системы канализации, Подъезд №2 (выпуск)			6 500
Система отопления	(16.06.2021) Ремонт теплового узла			14 326

Директор ООО "УК "Жилремсервис-1" _____

Урманчеев Р.Ш.

Уполномоченный представитель _____

подпись

фамилия и инициалы

" _____ " _____ 2022 г.

